

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре**

Территориальный отдел в Белоярском районе и Березовском районе

Ул. Советская, д. 5, пгт. Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, 628140

телефон: +7(34674) 2-21-89, 2-16-93; 2-30-52; Факс: 7(34674) 2-16-93; e-mail: to_6@xmao.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1028600515822; ИНН/КПП 8601024794/860101001; OKATO 71131000000

Исх. №1514 от 10.11.2014г.

Директору

БУ «Игримский политехнический колледж»
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Т.А. Грудо.

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

от 10.11.2014 г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

Дата и место выдачи: 10.11.2014г., п.г.т. Игрим, ХМАО-Югра. ул. Молодежная, д.15.
Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание: - заместитель главного государственного санитарного врача по Белоярскому району и Березовскому району ХМАО-Югры, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе – Миндибаев Загидулла Миндулович.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов Акта обследования от 10.11.14г. на объекте: столовая, общежитие №2 БУ «Игримский политехнический колледж», не соблюдаются требования: СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» и изменений N2 к СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.2554-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования"

С целью устранения вышеизложенных выявленных нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

В соответствии с требованиями ст. – 1,2,11,21,29,32 Федерального Закона РФ от 30.03. 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - в рамках обязательной реализации регламентированного комплекса санитарно – профилактических (противоэпидемических) мероприятий, обеспечить исполнение незамедлительных мер по устранению выявленных несоответствий, нарушений обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1. Согласно требованиям п.2.4.3.6. В лабораториях, учебно-производственных мастерских, рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуется общая и местная механическая вентиляция, обеспечивающая параметры факторов и

уровень содержания веществ, в пределах, не превышающих установленные гигиенические нормативы. Произвести Монтаж вентиляционной системой в лаборатории поваров. Срок исполнения к 01.09.2015 г.

2. Согласно п.2.3.2. 2.2.5.2. Требования к устройству, содержанию помещений пищеблока, приему и хранению пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд, оборудованию, инвентарю, посуде и таре должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Приобрести кухонную посуду и рабочий инвентарь для пищеблока Срок исполнения к 01.09.2015 г.

3. В жилых комнатах общежития №2 половое покрытие (линолеум) не соответствует п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.2554 -09 «К организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования». Произвести замену линолеума и бетонной стяжки в комнатах общежития №2

4. Согласно требованиям п.2.4.3.6. В лабораториях, учебно-производственных мастерских, рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуется общая и местная механическая вентиляция, обеспечивающая параметры факторов и уровень содержания веществ, в пределах, не превышающих установленные гигиенические нормативы. Произвести Монтаж вентиляционной системы в лаборатории поваров. Срок исполнения к 01.09.2015 г.

5. Согласно п. 2.5.9. В подгруппе помещений приема и хранения продуктов охлаждаемые камеры не следует располагать рядом с помещениями больших тепло - и влаговывделений. Согласно п.2.2.5.10. Кладовую овощей следует размещать рядом с помещениями первичной обработки овощей. Кладовые продуктов и охлаждаемые камеры не следует размещать под санитарными узлами и моечными. Произвести обустройство дополнительного складского помещения для хранения продуктов Срок исполнения к 01.09.2015 г.

6. Согласно п.2.3.2. 2.2.5.2. Требования к устройству, содержанию помещений пищеблока, приему и хранению пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд, оборудованию, инвентарю, посуде и таре должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовления и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Приобрести кухонную посуду и рабочий инвентарь для пищеблока. Срок исполнения к 01.09.2015 г.

7. В жилых комнатах общежития №2 половое покрытие (линолеум) не соответствует п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.2554 -09 «К организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования». Произвести замену линолеума и бетонной стяжки в комнатах общежития №2 Срок исполнения к 01.09.2015 г.

Согласно Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан":

Статья 4. Подача жалобы Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, должностному лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав;

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Предупреждаем, что в случае установления факта невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства, лицо в отношении которого выдается предписание, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Зам начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском


районе и Березовском районе, заместитель

главного государственного санитарного врача по Белоярскому району

и Березовскому району в ХМАО-Югре

(должность лица, уполномоченного

(подпись)



З.М. Миндибаев

(фамилия, имя, отчество)

Получил уполномоченный: Е.Т.Мизина инженер по ОТиТБ Е.Т.Мизина